

Geachte mevrouw Verlaan,

Hierbij een reactie op het vooroverleg bestemmingsplan Oost.

Het plan ziet er goed uit alleen nog een paar opmerkingen:

- In het bestemmingsplan of in ieder geval in de vergunningaanvraag een waterbalans opnemen waaruit het graven evt dempen en de toename van het verharde oppervlak blijkt;
- Voor het graven van de waterpartij en het eventueel toenemen van het verharde oppervlak moet een watervergunning aangevraagd worden. Een formulier hiervoor vindt u onder www.rijnland.net;
- Wanneer u binnen de beschermingszone van de watergangen komt, moet u dit ook aanvragen. De beschermingszone is een strook van 2 meter vanuit de waterlijn.

Wij zien graag het bestemmingsplan tegemoet.

Met vriendelijke groet

Aart H van Joolingen
Vergunningverlener

071-3063481
mobiel 06-46446362
aart.joolingen@rijnland.net

Hoogheemraadschap van Rijnland
Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden
Postbus 156, 2300 AD Leiden
www.rijnland.net

Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag